شرکت	فرم سرویس چنج کوره	تاریخ: ویرایش: شماره فرم: ۰
نوع سرویس:برق	اسامی تکنسین ها:	تاریخ سرویس: / /

ردیف	تجهیز	نام زیر سیستم	شـــــرح فعالیت نگهداری	کد فعالیت	وضعیت انجام		توضیحـــات
					انجام	عدم انجام	
۱	کوره	sfc	بازدید و سرویس اتصالات آب در داخل تابلو				
۲	کوره	sfc	بازدید و سرویس اتصالات آب بر روی بانک خازنی				
۳	کوره	dc chok	بازدید و سرویس اتصالات dc chok				
۴	کوره	بانک خازن	بازدید چشمی کلید های change over و اتصالات				
۵	کوره	بوته	چک کردن شیر های روی باسبار				
۶	کوره	بوته	بازدید چشمی اتصالات کابل آب و برق و وضعیت نشتی				
۷	کوره	بوته	بازدید وتست سنسور های فشار آب				
۸	کوره	بوته	بازدید چشمی سنسور های اب و اتصالات آنها				
۹	کوره	بوته	بازدید اتصالات ارت بوته ها				
۱۰	کوره	مدار آب DM	بازدید چشمی الکترو موتور DM				
۱۱	کوره	مدار آب DM	بازدید سختی آب مخزن DM				
۱۲	کوره	مدار آب DM	کنترل و هواگیری مسیر آب DM				
۱۳	کوره	مدار آب DM	آمپرگیری موتور				
۱۴	کوره	هیدرولیک	بازدید میکرو سوییچ محدود کننده جک				
۱۵	کوره	هیدرولیک	آمپرگیری موتور				
۱۶	کوره	هیدرولیک	بازدید چشمی الکتروموتور(ارتعاش و حرارت)				
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							

امضا سرشیفت　　امضا سرپرست　　امضا مدیر فنی